Председателю Регионального фонда
«Здоровое поколение»
Яшину А.А.

г. Волгоград ул. Набережная 62-й Армии, 6.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 008-45/2021/3
«Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения»

«09» апреля 2021 г. г. Волгоград
(место составления)

Я, Государственный инспектор города Волгограда по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Е.В. Касатова

рассмотрев постановление № 008-45/2021/2 по делу об административном правонарушении от 09.04.2021 г. в отношении председателя Регионального фонда «Здоровое поколение» Яшина Александра Александровича установила, что 10.03.2021 года помощником прокурора Центрального района г. Волгограда Мантула Р.И. с участием инспектора ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Касатовой Е.В., совместно с официальным представителем Регионального фонда «Здоровое поколение» Стыщенко Г.А., на основании решения прокуратуры Центрального района г. Волгограда о проведении проверки от 10.03.2021 № 81 проведено обследование Регионального фонда «Здоровое поколение» (далее – Фонд) на предмет соблюдения требований действующего законодательства в области пожарной безопасности, при эксплуатации объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Набережная 62-й Армии, 6.

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая

По результатам проверки установлено, что должностным лицом – председателем Регионального фонда «Здоровое поколение» Яшиным Александром Александровичем были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба.)

1) Административные помещения реабилитационного центра не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 4.4 СП 486.1311500.2020; п. 3.1 СП 3.13130.2009);

2) Система пожарной сигнализации, смонтированная на объекте (стационар), не обеспечивает дублирование сигналов о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ);

3) Дежурный персонал реабилитационного центра не обеспечен средствами защиты органов дыхания и зрения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 6 Правил)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного внимания руководителя учреждения, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности.

Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений,

является: отсутствие постоянного и качественного контроля со стороны руководителя учреждения за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность жизни и здоровья людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ Вам необходимо

1) рассмотреть данное представление;
2) принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений требований пожарной безопасности;
3) установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации;
4) рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности;
5) В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ КоАП РФ за непринятие мер по устранению причини условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор города Волгограда по пожарному надзору Касатова Е.В.

(Ф.И.О., должность лица в производстве которого находится дело)

(подпись)

Представление получил *09.04.2021 г. Яшин А.А.*

(подпись)