МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Волгограду
(ОНДиПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому
районам)**
ул. Хорошева,125 г. Волгоград, 400107
Тел: 8-8442 36-40-17
E-mail: ond_dzr@34.mchs.gov.ru

06.10.2021 г. № 4-8/598

Председателю фонда
«Здоровое поколение»
Яшину А.А.

400048, г. Волгоград,
шоссе Авиаторов, д.12Б

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - №248-ФЗ), ст. 47 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (далее – Постановление) в целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения гибели людей на пожарах, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 19.10.2021 планируется проведение профилактического визита на объекте защиты – Региональный фонд «Здоровое поколение».

Проведение профилактического визита будет осуществляться путем непосредственного взаимодействия по адресу: 400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.12Б.

В ходе профилактического визита, инспекторским составом будет произведен осмотр помещений на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- наличия и работоспособности систем противопожарной защиты;
- содержания источников внутреннего противопожарного водоснабжения (при наличии);
- обеспечения необходимым количеством и исправность первичных средств пожаротушения;
- содержания эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
- наличия планов эвакуации;
- содержание электрооборудования, электропроводов и кабелей;
- состояние подъездов к зданию и водоисточникам противопожарного

водоснабжения.

При необходимости в соответствии со ст. 50 №248-ФЗ, п. 46 Постановления возможно проведение консультирования, с учетом требований пожарной безопасности.

Сообщаю, что согласно п. 47 Постановления срок проведения профилактического визита не может превышать один рабочий день.

В соответствии с п. 6 ст. 50 №248-ФЗ контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В случае отсутствия у контролирующего органа информации об отказе от проведения обязательного профилактического визита, Вам необходимо принять личное участие или обеспечить участие законного представителя юридического лица для участия в профилактической беседе 19.10.2021 г. в 13 час. 30 мин., по адресу: 400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.12Б.

Начальник ОНДиПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому
районам ОНД по г. Волгограду УНДиПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области
майор внутренней службы В.С. Гусев

Т.Л. Асотова
36-40-17

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» октября 2021 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления листа)

г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.12Б.
(место составления листа)

Лист профилактической беседы № 34210061000201211358

В период времени с 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. «19» октября 2021 года
(указывается период времени и дата проведения инспекционного визита)

инспектором ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Асотовой Татьяной Леонидовной, в отношении регионального фонда
(указываются должности инспектора (инспекторов) фамилии, имена, отчества (при наличии), проводившего инспекционный визит)

«Здоровое поколение» (далее – Региональный фонд «Здоровое поколение») в форме
(указывается наименование юридического лица)

профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица
(указывается как фактически производилась профилактическая беседа (по месту осуществления деятельности контролируемого лица, либо с

по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.12Б, проведен профилактический визит, в ходе
использованием средств дистанционного взаимодействия)

которого в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» было осуществлено консультирование и доведение до председателя фонда Яшина Александра Александровича следующей информации:

перед началом отопительного сезона руководители организации организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем;

запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов;

неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;

эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

разжигать установки без их предварительной продувки;

работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

В целях предупреждения пожаров связанных с эксплуатацией электрооборудования необходимо помнить, что запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с

повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Также необходимо обратить внимание, что руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации;

расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.

В медицинских организациях запрещается:

- обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом;

- группировать более 2 кроватей;

- устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;

- устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией.

В каждом учреждении руководителем должны быть определены:

- ответственные лица за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем противопожарной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего

пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Телефоны экстренных служб:

Пожарная охрана – 01, 101, 112; Полиция – 102; Скорая помощь – 103; Газовая служба – 104.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Волгоградской области - 8(8442)78-99-99.

Инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления Асотова Т.Л.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего профилактическую беседу

(подпись)

Председатель фонда «Здоровое поколение» Яшин Александр Александрович, 19.10.2021 в 14.00.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с листом профилактической беседы (дата и время ознакомления) *

Отметка о направлении листа в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *